

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 25.1698

Revisão/Review
00

Emissão/Issue
11 de fevereiro de 2026
February 11, 2026

Validade/Expiration
10 de fevereiro de 2028
February 10, 2028



Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.

avaliou o produto/has had

Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação/evaluated and meets the requirements of the certification program

**Standard Operation Procedure-
ULID-019112**

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./and can display the Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.1698

Emissão/Issue
11 de fevereiro de 2026
February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
10 de fevereiro de 2028
February 10, 2028

Solicitante/Certificate holder
3071974

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Agrimensor Sugaya 288 – Lote 37 A, Sala 01 – Colônia (Zona Leste)
08260-030 – São Paulo – SP
CNPJ: 14.197.209/0001-00

Fabricante/Manufacturer
2198103

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Iljima, 1180 / 1036 – Vila Santo Antônio
08534-000 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 14.197.209/0003-63

Escopo da Certificação/
Scope of Certification

Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5

Modelo de Certificação/
Certification model

5

Norma(s) Aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR 7286:2022

Identificação UL Solutions/
UL Solutions identification

BR4620 / Vol.01 / Sec.03

Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil previstas no(s) procedimento(s) específico(s).
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil provided for in the specific procedure(s).
2. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade acesse: <https://iq.ulprospector.com/> e utilize o código de Identificação UL Solutions informado acima (BRXXXX) na busca.
To check the updated regularity of this Certificate of Conformity, visit: <https://iq.ulprospector.com/> and use the UL Solutions Identification code provided above (BRXXXX) in the search.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima.
This certificate applies to the products that are identical to the investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil that will decide about certificate force.
5. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o programa acima citado.
This license is related to a commercial proposal and to the program above cited.



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 2 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.1698

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026
February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028
February 10, 2028

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	Data/ Date	Descrição da revisão/ Revision description
00	11 de fevereiro de 2026 February 11, 2026	Emissão inicial/Initial issue
A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones		



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 3 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Anexo I/Attachment I:

Identificação da família do produto certificada / Identification of the certified product family:

Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5

Notação do(s) Modelo(s) Pertencente(s) à Família no Certificado de Conformidade / Notation of the Model(s)

Belonging to the Family in the Certificate of Conformity:

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 1 x 1,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 1,5 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891945700
			7897891945694
			7897891945687
			7897891945670
			7897891945663
			7897891945656
			7897891945649
			7897891945632
CORDEIRO	Seção: 1 x 2,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 2,5 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891945625
			7897891945618
			7897891945434
			7897891945601
			7897891945595
			7897891945588
			7897891945571
			7897891945564
CORDEIRO	Seção: 1 x 4 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 4 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891945557
			7897891945540
			7897891945533
			7897891945526
			7897891945519
			7897891945502
			7897891945496
			7897891945489
CORDEIRO	Seção: 1 x 6 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 6 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891945472
			7897891945465
			7897891945458
			7897891945441
			7897891945427
			7897891945410
			7897891945403
			7897891945397
CORDEIRO	Seção: 1 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 10 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891096211
			7897891096228
			7897891334269
			7897891096242
			7897891334276
			7897891334283



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 4 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 1 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 16 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891096310
			7897891096327
			7897891096334
			7897891096341
			7897891334290
CORDEIRO	Seção: 1 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 25 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891096419
			7897891096426
			7897891334306
			7897891096440
			7897891334313
CORDEIRO	Seção: 1 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 35 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco, Cinza e Marrom.	7897891096518
			7897891096525
			7897891334320
			7897891096549
			7897891334337
CORDEIRO	Seção: 1 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 50 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza.	7897891096617
			7897891096624
			7897891000652
			7897891214899
			7897891962974
CORDEIRO	Seção: 1 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 70 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza.	7897891214905
			7897891201622
			7897891201639
			7897891201646
			7897891000669
CORDEIRO	Seção: 1 x 95 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 95 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza.	7897891357312
			7897891221552
			7897891979941
			7897891357329
			7897891956041
CORDEIRO	Seção: 1 x 120 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 120 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza.	7897891280740
			7897891280757
			7897891004735
			7897891967504
			7897891980046



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 5 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 1 x 150 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 150 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza.	7897891280771
			7897891280788
			7897891280795
			7897891280801
			7897891280818
CORDEIRO	Seção: 1 x 185 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 185 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza	7897891280825
			7897891280832
			7897891980114
			7897891280849
CORDEIRO	Seção: 1 x 240 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 240 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza	7897891980237
			7897891967634
			7897891280863
			7897891980299
CORDEIRO	Seção: 1 x 300 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 300 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza	7897891280870
			7897891980442
			7897891280887
CORDEIRO	Seção: 1 x 400 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 400 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco e Cinza	7897891280900
			7897891980503
			7897891280955
CORDEIRO	Seção: 1 x 500 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 500 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul e Verde.	7897891280924
			7897891945731
			7897891280931
CORDEIRO	Seção: 1 x 630 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 630 mm ² . Cores da cobertura: Preto, Azul e Verde.	7897891280948
			7897891280955
			7897891980237



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 6 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 2 x 1,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 1,5 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891952180
CORDEIRO	Seção: 2 x 2,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 2,5 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891950117
CORDEIRO	Seção: 2 x 4 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 4 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891950384
CORDEIRO	Seção: 2 x 6 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 6 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891950933
CORDEIRO	Seção: 2 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 10 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891018435
CORDEIRO	Seção: 2 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 16 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201349
CORDEIRO	Seção: 2 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 25 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201356
CORDEIRO	Seção: 2 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 35 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201363



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 7 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 2 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 50 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201370
CORDEIRO	Seção: 2 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 70 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891000782
CORDEIRO	Seção: 2 x 95 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 95 mm ² . Cor da cobertura: Preto	N/A
CORDEIRO	Seção: 3 x 1,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 1,5 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891949265
CORDEIRO	Seção: 3 x 2,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 2,5 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891948923
CORDEIRO	Seção: 3 x 4 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 4 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891945724
CORDEIRO	Seção: 3 x 6 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 6 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891948442
CORDEIRO	Seção: 3 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 10 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201431



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 8 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 3 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 16 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201462
CORDEIRO	Seção: 3 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 25 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201486
CORDEIRO	Seção: 3 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 35 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201509
CORDEIRO	Seção: 3 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 50 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201523
CORDEIRO	Seção: 3 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 70 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201547
CORDEIRO	Seção: 3 x 95 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 95 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891201561
CORDEIRO	Seção: 4 x 1,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 1,5 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891945717
CORDEIRO	Seção: 4 x 2,5 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 2,5 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891263026



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 9 / 11
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 4 x 4 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 4 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891114649
CORDEIRO	Seção: 4 x 6 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 6 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891948589
CORDEIRO	Seção: 4 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 10 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891263088
CORDEIRO	Seção: 4 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 16 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891263118
CORDEIRO	Seção: 4 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 25 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891263156
CORDEIRO	Seção: 4 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 35 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891263187
CORDEIRO	Seção: 4 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 50 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891263200
CORDEIRO	Seção: 4 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 70 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891212451

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1698**

Emissão/Issue

11 de fevereiro de 2026

February 11, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

10 de fevereiro de 2028

February 10, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	Seção: 4 x 95 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 5 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 95 mm ² . Cor da cobertura: Preto	7897891232398